Checkliste: Jährliche Prüfung kraftbetätigter Fenster

Für Hausmeister, Facility-Management und Wartungsfirmen. Kraftbetätigte Fenster sind regelmäßig, mindestens jährlich, durch eine sachkundige Person zu prüfen (ASR A1.6). Diese Liste hilft bei der Sichtprüfung von Lüftungsfenstern mit Ketten-, Linear- oder Zahnstangenantrieb.

Objekt: _____ Raum/Fenster-Nr.: _____ Datum: _____ Prüfer: _____

Prüfpunkt	Worauf achten	i. O.	Mangel
Befestigung	Konsolen und Schrauben fest, keine Risse, kein Spiel am Flügel	☐	☐
Korrosion	Kette, Spindel/Zahnstange, Schrauben ohne Rost; in Feuchträumen besonders prüfen	☐	☐
Mechanik	Kette bzw. Spindel läuft leicht, nicht verbogen, nicht verschmutzt	☐	☐
Fahrt	Antrieb öffnet und schließt vollständig, ohne Ruckeln oder ungewöhnliche Geräusche	☐	☐
Endlagen	Antrieb schaltet in Auf und Zu selbst ab; Flügel schließt dicht	☐	☐
Gleichlauf	Bei 2 Antrieben pro Flügel: beide fahren gleichzeitig, Flügel verkantet nicht	☐	☐
Kabel	Kabel ohne Scheuerstellen, Zugentlastung vorhanden, Anschlüsse trocken	☐	☐
Bedienung	Taster/Schalter beschriftet und funktionieren; Steuerung reagiert	☐	☐
Sensoren	Wind- und Regensensor lösen aus und schließen die Fenster	☐	☐
Quetschstellen	Hinweis/Absicherung vorhanden; keine Gefährdung im Fahrbereich	☐	☐
Dokumentation	Ergebnis, Mängel und Tausch von Teilen notiert	☐	☐

Mängel / Notizen:

_____

_____

_____

Wichtig

Diese Liste ersetzt keine Prüfung nach den Angaben des Herstellers. Für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) gelten zusätzliche Wartungs- und Prüfpflichten; dort nur Fachbetriebe. Arbeiten an 230 V nur durch eine Elektrofachkraft.

Antrieb defekt? Foto vom Typenschild an Vent Systems schicken: ventsystems.de/foto-schicken · Tel. 040 50694631 · info@ventsystems.de