Lista kontrolna: coroczny przegląd okien z napędem

Dla gospodarzy obiektów, facility managementu i firm serwisowych. Okna z napędem należy regularnie, co najmniej raz w roku, sprawdzać przez osobę kompetentną (w Niemczech: ASR A1.6). Lista pomaga przy oględzinach okien wentylacyjnych z napędem łańcuchowym, liniowym lub zębatkowym.

Obiekt: _____ Pomieszczenie/nr okna: _____ Data: _____ Sprawdzający: _____

Punkt kontroli	Na co zwrócić uwagę	OK	Usterka
Mocowanie	Konsole i śruby dokręcone, brak pęknięć, brak luzu na skrzydle	☐	☐
Korozja	Łańcuch, wrzeciono/zębatka i śruby bez rdzy; szczególnie sprawdzać w pomieszczeniach wilgotnych	☐	☐
Mechanika	Łańcuch lub wrzeciono pracuje lekko, nie jest wygięte ani zabrudzone	☐	☐
Ruch	Napęd całkowicie otwiera i zamyka, bez szarpania i nietypowych dźwięków	☐	☐
Położenia krańcowe	Napęd sam się wyłącza w pozycji otwartej i zamkniętej; skrzydło zamyka się szczelnie	☐	☐
Synchronizacja	Przy 2 napędach na skrzydło: oba pracują jednocześnie, skrzydło się nie klinuje	☐	☐
Przewody	Bez przetarć, odciążenie zamontowane, połączenia suche	☐	☐
Obsługa	Przyciski/łączniki opisane i działają; sterownik reaguje	☐	☐
Czujniki	Czujnik wiatru i deszczu zadziała i zamyka okna	☐	☐
Miejsca zgniotu	Ostrzeżenie/zabezpieczenie obecne; brak zagrożenia w strefie ruchu	☐	☐
Dokumentacja	Wynik, usterki i wymienione części zapisane	☐	☐

Usterki / uwagi:

_____

_____

_____

Ważne

Lista nie zastępuje przeglądu zgodnie z instrukcją producenta. Dla instalacji oddymiających (RWA) obowiązują dodatkowe obowiązki konserwacji i przeglądów; prace tylko przez firmy specjalistyczne. Prace przy 230 V wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Napęd uszkodzony? Wyślij zdjęcie tabliczki znamionowej do Vent Systems: ventsystems.de/pl/ · Tel. +49 40 50694631 · info@ventsystems.de